

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn: „Budowa chodnika na odcinku Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz – Etap VII.”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy bariery U12a, które są opisane na mapach oraz w dokumentacji też mają zostać wycenione? ponieważ brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tabela elementów rozliczeniowych obejmuje zakres bieżącego etapu w km 3+150 – 3+400. Natomiast bariery zlokalizowane są na wykonanym już odcinku w km 5+500.

Pytanie 2:

Pytanie dot. poz. 7. Gdzie odwóz pofrezu - czy na składowisko zamawiającego czy też wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał pozyskany z frezowania nawierzchni należy dostarczyć na plac Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie (ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin)

Pytanie 3:

Pytanie dot. poz. 15 – Proszę o podanie głębokości korytowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż korytowanie należy wykonać na głębokość 0,4 m.

Pytanie 4:

Pytanie dot. poz. 20 – Proszę o podanie rodzaju betonu i grubości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 5,0 MPa – grubość po zgęszczeniu 10 cm.

Pytanie 5:

Czy w poz. gdzie jest zapis „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – ma zostać zastosowana tzw. metoda remixingu, czy też Zamawiający dopuszcza beton z wytwórni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza beton z wytwórni.

Pytanie 6:

Czy zamawiający uzna referencje o tytule" Przebudowa ulicy... (chodzi o określenie ulica a nie droga).

Odpowiedź:

Zamawiający uzna referencje o tytule „Przebudowa ulicy”

Pytanie 7:


Czy zamawiający uzna referencje o tytule " Budowa chodników przy drogach powiatowych (kilka odcinków dróg w jednym zadaniu) ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna referencje o tytule " Budowa chodników przy drogach powiatowych (kilka odcinków dróg w jednym zadaniu)

Zamawiający dołącza przedmiar robót


Z-ca Dyrektora
Krzysztof Hadrach

REFERENT

Joanna Kawalek