

Szczecinek, 17.12.2021

EOS - 9688/UD-Z/DK/2021

**PRACOWNIA PROJEKTÓW
DROGOWYCH**
Wojciech Łoś
ul. Maltańska 6
75-430 Koszalin

WARUNKI TECHNICZNE nr WT 70 /UD-Z /2021

Dotyczy: Kolizji istniejącego oświetlenia przy ul. Kochanowskiego z projektowanymi ciągami pieszo-jezdnymi

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podaje warunki techniczne dla usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia drogowego z projektowanymi ciągami pieszojezdnymi w miejscowości Bobolice przy ul. Kochanowskiego:

1. Kolidujące słupy przestawić poza projektowane ciągi pieszo-jezdne umieszczając je w miarę możliwości w terenach zielonych.
2. Do zasilenia przestawianych słupów należy w miarę potrzeb przedłużyć istniejące kable i zmurować przy pomocy zestawów typu ZRM.
3. Po wykonaniu muf należy zgłosić je do odbioru w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. DRU Szczecinek przed zasypaniem.
4. Istniejący kabel oświetleniowy przy ul. Kochanowskiego przestawić poza projektowane obrzeża. Zaprojektować przeniesienie istniejącego kabla poza obszar projektowanego ronda.
5. Kabel zgłosić do odbioru przed zasypaniem do DRU Szczecinek.
6. Przy przejściach pod jezdnią, wjazdami, miejscami parkingowymi, kable zasilające oświetlenie drogowe ułożyć w rurach ochronnych typu AROT.
7. **Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty (w tym uszkodzenia kabla oświetleniowego) poniesione przez Energa Oświetlenie sp. z o.o., w wyniku prowadzonych przez niego prac.**
8. Całkowite koszty wykonania powyższych prac ponosi inwestor.
9. Opracowana dokumentacja techniczna podlega sprawdzeniu W Energa Oświetlenie Sp. z o.o. DRU Szczecinek przed złożeniem na ZUDP.
10. Integralną część powyższych warunków stanowią obowiązujące przepisy i normy
11. Prace przy demontażu i montażu urządzeń mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.
12. **Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do DRU Szczecinek w celu uzyskania dopuszczenia do prac przy urządzeniach ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.**
13. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgłosi do **ENERGA Oświetlenie** obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
14. Do zgłoszenia dołączyć:



- dokumentację powykonawczą,
- inwentaryzację geodezyjną,
- pozwolenie na budowę.

15. Niniejsze warunki zachowują ważność przez na **okres 2 lat** daty wystawienia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. UD-Z aa.

Kierownik
Dział Realizacji Usług
Szczecinek

Dawid Kuczmera