



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 15.02.2024r.

ORG-ZP. 271.1.2024

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 3

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.1.2024** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W projekcie instalacji wentylacji jest zapis o wykonaniu kanałów wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej.

W przedmiotowym obiekcie nie ma potrzeby stosowania tego typu rozwiązania , które jest 5 krotnie droższe niż standardowe rozwiązanie . Kwasoodporne kanały stosuje się ; przemysł chemiczny, spożywczy , i tam gdzie są podwyższone wymagania i odporność korozyjna np baseny . Dodatkowo czas zamówienia i wykonania instalacji z blachy kwasoodpornej będzie przekraczał czas przeznaczony na całe zadanie . Nie widzę przesłanek aby zastosować takie rozwiązanie . Zwracam się o zmianę zapisu na : wykonanie kanałów z blachy ocynkowanej. Jeśli zamawiający nie wyraża zgody proszę o podanie argumentów i przytoczenie przepisów w jakim celu zastosował tak drogie rozwiązanie.

Odpowiedź Zamawiającego: W dokumentacji wskazano że rury wentylacyjne należy wykonać ze stali kwasoodpornej typu Sipro - rozwiązanie projektowe wybrane dla tego typu obiektów użyteczności publicznej, jednakże Zamawiający dopuszcza również zastosowanie rozwiązania - wykonanie kanałów z blachy ocynkowanej.

Pytanie 2. Proszę o udostępnienie załączników do siwz w formie edytowalnej

Odpowiedź Zamawiającego: Załączniki do SWZ od 1-5, 7-8, 12-13 – formularz ofertowy i inne niezbędne oświadczenia zostały umieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania w formie edytowalnej, natomiast pozostałe – dokumentacja projektowa, przedmiary w wersji pdf – Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną tych załączników oraz projekt umowy w wersji pdf.

Wójt Gminy Powidz