

I.271.6.2022

Gostyn, 06.06.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zadania pn.: *Rozbudowa z przebudową – kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu.*

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Branża elektryczna: w pozycji przedmiarowej 1102.d.10 wpisane jest wyposażenie szafy wg. wymagań Inwestora. Prosimy o doszczegółowienie tego zakresu, czy urządzenia aktywne są po stronie Inwestora? Pozycja ta zawiera również w materiale 3 szt. szafy rack, a wg dokumentacji jest tylko jedna. Prosimy o ewentualną korektę.

**Odpowiedź nr 1:** Wszystkie elementy pasywne i aktywne są po stronie Wykonawcy. Pozycja ta powinna zawierać 1szt szafy stojącej RACK 19”, 42U.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozycji 652 kosztorysu jest błędny obmiar. Prawidłowy obmiar pozycji 652 to suma pozycji 654 i 655 = 1842,933 m<sup>2</sup>.

Mariusz Konieczny

Naczelnik

Wydziału Inwestycji

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym