



# GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: [gmina@skolyszyn.pl](mailto:gmina@skolyszyn.pl), [www.skolyszyn.pl](http://www.skolyszyn.pl), NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2024-07-02

znak: GPIR.271.1.14.2024

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (4) MODYFIKACJA SWZ

*dotyczy postępowania pn.: „Budowa żłobka w Skołyszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”*

Działając w trybie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia oraz ze względu na korektę dokumentacji projektowej dokonuje modyfikacji SWZ.

### Treść zapytań :

1. Proszę o sprecyzowanie, czy dla płyt kompozytowych elewacyjnych wymagana jest klasa odporności ogniowej A2, czy też istnieje możliwość zastosowania płyt w klasie FR ?
2. Proszę o sprecyzowanie, czy istnieje możliwość zastosowania płyt elewacyjnych imitujących drewno o innym podziale niż zaproponowany na wizualizacji ?

### Treść odpowiedzi:

#### Ad. 1.

Z uwagi na wymagania ochrony przeciwpożarowej dopuszcza się zastosowanie płyt o rdzeniu typu „FR” to znaczy „FR-rdzeń z polietylenu niskiej gęstości + środek ognioodporny”. Odporność ogniowa: B-s1,d0 - to znaczy klasa reakcji na ogień: „niezapalny” i wszystkie elementy ściany zewnętrznej powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

#### Ad.2.

Dopuszcza się zastosowanie płyt elewacyjnych imitujących drewno o innym podziale niż zaproponowany, z zastrzeżeniem, że przed wykonaniem elewacji należy uzyskać akceptację Projektanta i Zamawiającego nowego podziału płyt oraz wyboru koloru i struktury płyt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na etapie zatwierdzania dokumentacji dokonano korekty dokumentacji projektowej w branży sanitarnej polegającej na uwzględnieniu montażu dodatkowych 2 zlewów i 1 szt. umywalki w pomieszczeniu kuchni oraz 1 szt. umywalki w pomieszczeniu higienistki.



Zamówienie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych



Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej



Podkarpacki Urząd Wojewódzki  
w Rzeszowie

Dofinansowane przez Unię Europejską – NexGenerationEU

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i zamieszcza poprawiony przedmiar robót branży sanitarnej oraz uaktualnione rzuty dokumentacji projektowej uwzględniające montaż dodatkowych zlewów i umywalek wraz z niezbędną instalacją i wyposażeniem.

Z powodu modyfikacji SWZ Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 4 lipiec 2024 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 4 lipiec 2024 r. godz. 12:05.

  
WÓJT  
mgr Bogusław Kręcisz