



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.700.200,00 zł

Świnoujście, 10.08.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1005/269/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Remont zbiornika reakcji oraz zbiornika sedymentacji na SUW Wydrzany w Świnoujściu**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W Umowie w paragrafie 5 pkt 4 w związku z koniecznością wymiany obu zbiorników na całkowicie nowe (wiąże się to z dużym zaangażowaniem finansowym) proponujemy uzupełnić punkt 4 o dodatkową treść: „W przypadku wymiany obu zbiorników Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową w wysokości 40% płatną w terminie 7 dni od podpisania umowy”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu umowy w ten sposób, że:

1) § 5 ust. 4 otrzymuje następującą treść:

„4. Zamawiający dopuszcza jedną częściową płatność po dostawie wszystkich elementów montażowych na plac budowy i zakończeniu prac demontażowych, do wysokości 30% wartości wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 4a). Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego potwierdzający zrealizowanie dostawy oraz prac demontażowych, potwierdzony przez strony z zastrzeżeniem ust. 4a). „

2) w § 5 dodaje się ust. 4a) o treści:

„ W przypadku wymiany obu zbiorników Zamawiający dopuszcza płatność częściową w wysokości 40% wartości wynagrodzenia, płatną w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczenia o dokonaniu zakupu komponentów do wykonania wymienianych zbiorników.”.

3) w § 5 dodaje się ust. 4b) o treści:

„ W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 5 ust. 4a), nie stosuje się zapisów § 5 ust. 4 umowy.”.

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz