



OZNACZENIA:

M zasuwą żeliwną z miękkim klinem
 HP-80• hydrant podziemny Dn 80 o wydajności 10 dm³/s
 bloki oporowe wg BN-81/9192-05
 (bloki stosować na zalaniach, w węzłach połączeniowych, pod zasuwami i hydrantami)

M zasuwą żeliwną z miękkim klinem
 HP-80• hydrant podziemny Dn 80 o wydajności 10 dm³/s
 bloki oporowe wg BN-81/9192-05
 (bloki stosować na zalaniach, w węzłach połączeniowych, pod zasuwami i hydrantami)

M zasuwą żeliwną z miękkim klinem
 HP-80• hydrant podziemny Dn 80 o wydajności 10 dm³/s
 bloki oporowe wg BN-81/9192-05
 (bloki stosować na zalaniach, w węzłach połączeniowych, pod zasuwami i hydrantami)

JWAGI :

W związku z brakiem inwentaryzacji istniejącego wodociągu po odkopaniu rury i przed montażem należy sprawdzić rzędne posadowienia rurociągu istniejącego. Ewentualne rozbieżności rzędnych istniejących z projektowanymi rozwiązując na budowie, a w razie konieczności z projektantem.

[illegible]