

Zamawiający

Paszowice, 28.07.2023 r.

Gmina Paszowice

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

GK.I.271.8.2023

W prowadzonym postępowaniu przetargowym „**Zakup wraz z dostawą wodomierzy na potrzeby gminnej sieci wodociągowej gminy Paszowice**” zostały zadane następujące pytania, poniżej odpowiedzi na nie:

Pyt. 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wodomierze bez blokady pełnego obrotu liczydła?

Uzasadnienie: W oferowanych przez naszą firmę modułach radiowych występuje alarm informujący Zamawiającego o wystąpieniu przepływu wstecznego. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że aby wodomierz DN15 został cofnięty o 1m<sup>3</sup> odbiorca wody musiałby go okręcić w kierunku przeciwnym do przepływu wody 31 000 razy, analogiczna sytuacja dla wodomierza DN20 to 20 000 obrotów wstecznych. Z doświadczenia wiemy, że zjawisko ręcznego cofania wodomierza przez odbiorcę wody nie występuje z uwagi na gigantyczną ilość czasu i pracy potrzebnej do cofnięcia urządzenia, a użycie urządzeń mechanicznych spowoduje uszkodzenie wodomierza.

**Odp. – Tak, zamawiający określa wymóg blokady pełnego obrotu.**

Pyt. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania system jednokierunkowej komunikacji między modułem radiowym, a przenośnym terminalem odczytowym z zastrzeżeniem, iż odczytu radiowego można dokonać z odległości nie zbliżając się bezpośrednio do modułu, a komunikacja pomiędzy terminalem a modułem radiowym jest możliwa za pośrednictwem głowicy optycznej będącej na wyposażeniu systemu do zdalnego odczytu danych?

**Odp. – Tak.**

**Zadane pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ prowadzonego postępowania.**