

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38
87-207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: **RG.271.6.2024**

Wyjaśnienia/zmiana Nr 1

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „**Przebudowa części drogi gminnej nr 070629C na działce nr 3 w miejscowości Wielkie Pułkowo**”, Gmina Dębowa Łąka udziela wyjaśnień/zmiana jak niżej:

I. Wyjaśnienie

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. 1:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odp. 2:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Dot. poz. 7 przedmiaru robót – pozycja przedmiarowa (ZJAZDY) mówi o warstwie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm (z uwzględnieniem poz. 8), natomiast na przekroju B-B oznaczono dwie warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 oraz 31,5/63. Prosimy o potwierdzenie, że poz. 8 uwzględnia dwie warstwy kruszywa 0/31,5 oraz 31,5/63. Jeżeli nie, prosimy o poprawę kosztorysu.

Odp. 3:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

Dot. poz. 9 przedmiaru robót – prosimy o potwierdzenie, że do wykonania górnej w-wa podbudowy jezdni należy przyjąć kruszywo łamane 0/31,5 mm o gr. 10 cm.

Odp. 4:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Dot. poz. 11 przedmiaru robót – prosimy o potwierdzenie, że do wykonania poboczy należy przyjąć kruszywo łamane 0/31,5 mm o gr. 20 cm.

Odp. 5:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o dokładne wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz ilości m2.

Odp. 6:

Zamawiający nie wymaga

II. Zmiana:

Zamawiający dokonuje zamiany omyłkowo załączonego załącznika nr 10 do SWZ. Prawidłowa treść wymaganego załącznika znajduje się w dokumencie pod nazwą: **„Załącznik Nr 10 do SWZ- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- zmieniony”**.