

Sulęcin, 01.08.2022r.

DZ.272.8.2022.KGry

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) odrzuca ofertę **Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka.**

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca złożył ofertę na Wymianę dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku gdzie w karcie technicznej zaproponował zastosowanie drzwi szybowych o odporności ogniowej **E160**. Zamawiający określając przedmiot zamówienia w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiarze robót w poz. 9 wymagał aby drzwi szybowe posiadały odporność ogniową **EIS30**. Zaproponowane drzwi szybowe są niezgodne z wymogami SWZ.

Uzasadnienie prawne:

Oferta odrzucona:

- na podstawie art., 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia załączony przedmiar robót jest dokumentem przetargowym.

STAROSTA

Tomasz Jaskuła

POUCZENIE

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 513 oraz 515 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.