

ZP.272.4.2021

## **Wykonawcy uczestniczący z postępowaniu**

Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej poprzez budowę wewnętrznego szybu windowego z montażem dźwigu osobowego w ramach dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Starostwo Powiatowe w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach przy ul. Biecka 3 informuje, iż w dniu 23.09.2021 r. potencjalny wykonawca wniósł do zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień.

- 1. W załączonym przedmiarze brak pozycji dla instalacji elektrycznych. Takie informacje są uwzględnione w Projekcie Architektoniczno Budowlanym. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.**

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) –

Ogólna specyfikacja techniczna pkt IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

*Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.*

*Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny”.*

- 2. Prosimy o informację czy pokrycie dachu dotyczy tylko nowo dobudowanego szybu windowego?**

Odpowiedź:

Tak; prace w tym obszarze należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Projekt zakłada przebudowę fragmentu dachu (przebudowa konstrukcji dachu wraz z wykonaniem fragmentu dachu - lukarny - nad szybem windowym). W związku z powyższym nowe pokrycie dachowe (blacha płaska powlekana panelowa na rąbek stojący wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem) wykonane ma zostać w obrębie projektowanej lukarny (projekt konstrukcyjny rysunki nr: 4K, 5K, 6K, 7K), która pełni funkcję łącznika pomiędzy szybem windowym a istniejącym w budynku układem komunikacyjnym.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wykonania wszelkich robót blacharskich niezbędnych do szczelnego połączenia istniejącego pokrycia dachowego z nowo projektowanymi elementami.

**KIEROWNIK REFERATU  
Zamówień Publicznych**

*mgr Jarosław Górski*