



DREZDZENKO 29.05.2019 r.

Znak: ZW/ 1888 /2019

Hajdasz
Bobowicko
ul. Trzecielska 24
66-300 Międzyrzecz

Dotyczy: Projekt przebudowy drogi w zakresie oświetlenia drogowego na dz nr 61 w m. Niegosław.

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreźnie **uzgadnia z uwagami** przedłożony projekt trasy linii oświetleniowej dla planowanej inwestycji.. Ponadto PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poniżej przedstawia warunki techniczne na wszystkie elementy kolidujące z projektowaną inwestycją:

1. Linie kablową na odcinkach przebiegających w bliskiej odległości (min 0,5m) od sieci wodociągowej oraz w miejscach skrzyżowania projektowanej linii kablowej z istniejącą siecią wodociagową umieścić w rurze ochronnej.
2. Prace w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić w miarę możliwości technicznych ręcznie oraz po uprzednim poinformowaniu PGKiM Dreźnie.
3. W razie odkrycia niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego należy natychmiast powiadomić PGKiM Dreźnie.
4. Przed przystąpieniem do prac wykonawca poinformuje PGKiM Dreźnie o terminie rozpoczęcia prac w rejonie lokalizacji sieci wodociągowej zarządzanej przez PGKiM Dreźnie.
5. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń urządzeń wodociagowych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych
Andrzej Śpiwak