



W związku z przebudową kondygnacji na etapie wyburzeń należy przewidzieć przełożenie przewodów gazów medycznych przechodzących przez obszar opracowania, a obsługujących wyższe kondygnacje