

ilość trzymaczy drzwi wg planów

wykonac 6 szt. kaltek schod.

Leganda



Centrala oddymiania
z baterią do pracy aw. 72godz.




istn. lub projektowany trzymacz drzwi



przycisk oddymiania



istn. siłownik okna



proj. siłownik drzwi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROGO-PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Goszczyński 93-035 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 251a/17 e-mail: progo1@poczta.onet.pl		
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji; ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SSP		
RYSUNEK:	Schemat oddymiani aklatki schodowej	FAZA:	PFU
AUTOR:	techn. Andrzej Goszczyński	UPRAWNIENIA: 372/94/WŁ	PODPIS:
04. 2024	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: XX	NR RYS.: 2