

LEGENDA

- Uniwersalna czujka dymu i ciepła
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła montowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania na suficie podwieszanym
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- Element kontrolno sterujący . EKS-2
- Element kontrolno sterujący EKS-1
- Element kontrolno sterujący EKS-3
- Element kontrolno sterujący EKS-4-230VAC
- Sygnalizator optyczno akustyczny
- CSPP4 — Centrala SSP z baterią akumulatorów -czuwania 72 godziny i alarmowania 30min.
  - wyświetlacz
  - moduł wej- wyj. pętli
  - linia dozorowa pętlowa-szt.1
  - linia sygnalizatorów-szt.1
- zasilacz pożarowy
- CZ — czujka zasysająca
- Kd — kontrola dostępu
- CO — Centrala oddymiania
- przycisk oddymiania
- istn. trzymacz drzwi domofon- panel rozmówny istniejący
- istn. siłownik okna
- proj. siłownik drzwi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROGO-PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Goszczyński 93-035 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 251a/17 e-mail: progo1@poczta.onet.pl	
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8, Obręb B-15	
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SSP	
RYSUNEK:	SSP - Neurologia - parter	FAZA: PFU
AUTOR:	techn. **Andrzej Goszczyński**	OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: PODPIS:
Marzec 2024	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: ok.1:100 NR RYS.: 13