



HDGS 3x2,5 PH 90

złącze na elewacji

zasilanie 230 VAC
spżed PWP

OZNACZENIA



CSPP4
Centrala SSP z baterią akumulatorów -czuwania 72 godziny i alarmowania 30min.
ekran
wejście lini promieniowej miedzianej
linia dozorowa pętlowa - HTKSH 1x2x0,8 PH90
linia sygnalizatorów- HTKSH 2x1 PH90
wyl. kd i wentyl.- HTKSH 2x1 PH90



KONTROLA DOSTĘPU

- Uniwersalna czujka dymu i ciepła
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła montowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania na suficie podwieszanym
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- Element kontrolno sterujący . EKS-2
- Element kontrolno sterujący EKS-1
- Element kontrolno sterujący EKS-3
- Element kontrolno sterujący EKS-4-230VAC
- Sygnalizator optyczno akustyczny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROGO-PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Goszczyński 93-035 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 251a/17 e-mail: progo1@poczta.onet.pl		
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji; ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SSP		
RYSUNEK:	Schemat instalacji CSSP 6 Oddział Chorób Wewnętrznych-parter	FAZA: PFU	
AUTOR:	techn. Andrzej Goszczyński	UPRAWNIENIA: 372/94/WL	PODPIS:
04. 2024	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: XX	NR RYS.: 3