NEUROLOGIA

ODDZIAL WEWNETRZNY 32-LOZKA



SSP - Neurologia - piętro

ZESTAW POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI – 1 PIĘTRO

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m2
1/1	KORYTARZ	113,09
1/2	DYŻURKA LEKARSKA	9,20
1/3	W.C.KOBIET.I.NIEP.	3,78
1/4	MAGAZYN	9,12
1/5	PRZEBIERALNIA	8,98
1/6	POKÓJ CHOREGO 1-OSOBOWY	11,84
1/7	ŁAZIENKA	4,12
1/8	PRALNIA	3,77
1/9	ŁAZIENKA OGÓLNA	8,30
1/10	W.C.KOBIET.PERSONELU	8,92
1/11	SALA ZABIEGOWA	8,90
1/12	PUNKT PIELĘGNIARSKI	9,12
1/13	P.-POŻ. HOL	5,00
1/14	GABINET OGRZEWCZO-ZABIEGOWY	12,46
1/15	MAGAZYN SPRZĘTOWY	4,41
1/16	ARCHIWUM	10,72
1/17	W.C.KOBIET.OGÓL.	9,33
1/18	ŁAZIENKA	3,09
1/19	POKÓJ SOCJALNY	8,98
1/20	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	16,34
1/21	ŁAZIENKA	4,85
1/22	POKÓJ CHOREGO 4-OSOBOWY	20,13
1/23	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	12,08
1/24	ŁAZIENKA	4,11
1/25	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	12,08
1/26	ŁAZIENKA	3,98
1/27	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	21,27
1/28	GABINET CHOREGO 1-OSOBOWY	22,13
1/29	ŁAZIENKA	6,79
1/30	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	16,00
1/31	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	16,47
1/32	ŁAZIENKA	4,53
1/33	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	11,83
1/34	POKÓJ CHOREGO 2-OSOBOWY	12,58
1/35	ŁAZIENKA	4,6
1/36	POKÓJ CHOREGO 1-OSOBOWY	13,00
1/37	ŁAZIENKA	4,2
1/38	POKÓJ CHOREGO 1-OSOBOWY	24,84
K1	KLATKA SCHODOWA 1	21,7
K2	KLATKA SCHODOWA K2	16,05
T1	TUNEL 1	7,7
T2	TUNEL 2	8,84
	RAZEM	574,63

KD

switch 1 — switch 16 portowy w szafce rack 6U +panel zasilający

czytnik kart - z klawiaturą

kontorler na 2 lub 4 przejścia

elektrozaczep rewersyjny NC

skrzynka ze stycznikiem elektrozwora

przycisk awaryjny z szybką przycisk bistabilny kolor zielony-styk rozwierny

istn. siłownik okna

proj. siłownik drzwi

LEGENDA

- Uniwersalna czujka dymu i ciepła
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła montowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania na suficie podwieszanym
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- Element kontrolno sterujący . EKS-2
- Element kontrolno sterujący EKS-1
- Element kontrolno sterujący EKS-3
- Element kontrolno sterujący EKS-4-230VAC
- Sygnalizator optyczno akustyczny
- CSPP4 — Centrala SSP z baterią akumulatorów -czuwania 72 godziny i alarmowania 30min.
- wyświetlacz
- moduł wej- wyj. pętli
- linia dozorowa pętlowa-szt.1
- linia sygnalizatorów-szt.1
- zasilacz pożarowy
- CZ — czujka zasysająca
- Kd — kontrola dostępu
- CO — Centrala oddymiania
- przycisk oddymiania
- istn. trzymacz drzwi
- domofon- panel rozmówny istniejący

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROGO-PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Goszczyński 93-035 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 251a/17 e-mail: progo1@poczta.onet.pl		
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SSP		
RYSUNEK:	SSP - Neurologia - piętro	FAZA: PFU	
AUTOR:	techn. **Andrzej Goszczyński**	PROJEKTOWAŁA: DYSKWIN	PODPIS:
Marzec 2024	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: ok.1:100	NR RYS.: 14