



Uwagi:

- 01, 02 - Numer kolejnego słupa
- A - Projektowana oprawa oświetlenia drogowego LED o mocy 26W oraz kącie nachylenia 5°
- a - Projektowany słup oświetleniowy
- wysokości h=7,0m

Słupy wyposażone w złączka fazowe IZK-2-02a, złączka zerowe IZK-4-03 oraz złączka bezpiecznikowe IZK-2-01a z wkładkami 2A

W rowach kablowych wraz z kablem układać bednarkę FeZn 25x4mm

TEMAT: Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Letnia			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			PODPISY
PROJEKTANCI:	inż. Edward Pałka	upr. bud.	291/89/WŁ
	mgr inż. Michał Płołka		
	inż. Roman Przywojski		
TYTUŁ RYS: SCHEMAT IDEOWY			NR RYS: E-2
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Sierpień 2023	SKALA: -	