



GKŚO.I.271.14.2023

Kiwity , dnia 04.01.2023r.

Zamawiający

Gmina Kiwity

Kiwity 28,

11-106 Kiwity

NIP: 743-19-13-795

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin, rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty oraz modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”*

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

1. Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymaganych 5% na 3%. Tak duże zabezpieczenie generuje u Wykonawców dodatkowe koszty , które Wykonawca musi uwzględnić przy wycenie oferty, co znacznie ją podwyższa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3%.
2. Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodem o masie całkowitej 40t.
Odpowiedź: Istnieje możliwość dojazdu samochodem ciężarowym o łącznej masie całkowitej 40t po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcami dróg.
3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.
Odpowiedź: Ww. koszty leżą po stronie Zamawiającego nie należy ujmować ich w ofercie.
4. Prosimy o podanie z jakiego materiału oraz jakiej średnicy mają być rurociągi przelewu i spustu ze zbiornika retencyjnego do istniejącego zespołu osadników popłuczyn.
Odpowiedź: Rurociągi przelewu i spustu powinny być wykonane z materiału PPEE, o następujących średnicach: przelewowy - fi 150 mm, spustowy – fi 80 mm.
5. Na rys ZG-A1 widnieje obecna oczyszczalnia która przewidziana jest do wyłączenia z eksploatacji. W związku z tym, że PFU nie obejmuje wyłączenia z eksploatacji prosimy o potwierdzenie że koszt wyłączenia z eksploatacji starej oczyszczalni nie należy ujmować w ofercie.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty wyłączenia z eksploatacji starej oczyszczalni leżą po stronie Zamawiającego.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m³ oczyszczanych ścieków. Dla równego traktowania stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że koszty związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną podczas rozruchu leżą po stronie inwestora.

7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź: Usunięcie oraz utylizacja osadu leży po stronie Zamawiającego.

8. W PFU oczyszczalni ścieków na str. 31, pkt 11.2 widnieje napis :

„Inwestor nie przewiduje zakupu agregatu w ramach opisywanej inwestycji.”

Jednocześnie na str. 32 opisane są warunki konieczne do uwzględnienia przy doborze mocy agregatu. Prosimy o informację czy agregat wchodzi w zakres wyceny Wykonawcy. Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie czy ma to być agregat stacjonarny czy przewoźny

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zakupu agregatu w ramach inwestycji.

9. W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym oczyszczalni ścieków Zamawiający określa bardzo precyzyjnie parametry ciągnika i wozu asenizacyjnego. Są to specyfikacje jakiegoś producenta, które ciężko spełnić u wielu producentów. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z takiego opisu i podaniu kilku głównych parametrów dotyczących obu sprzętów. Prosimy też o wykreślenie zapisów pkt 7 i 8:
- 7)W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i AC, w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania.*

8) Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace na takim samym lub wyższym poziomie technicznym funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. Pojazd zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź: Zamawiająca informuję, że załącza zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla ciągnika i beczki.

Zamawiający informuję że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.