

Bartniczka 19.06.2024r.

WIŚR.271.1.3.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii"

Wyjaśnienia nr 4

Zamawiający, Gmina Bartniczka, informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:.

1. W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej prosimy o wskazanie miejsca, gdzie maja być odprowadzone wody popłuczne za odstojnikiem.

Wody popłuczne za odstojnikiem będą odprowadzane do rurociągu, który łączy dwa rowy. Rurociąg na rys. nr PZT-1 oznaczony jest numerem 13. Wlot wód popłucznych oznaczono na rys. nr PZT-1 numerem 11. Zgodnie z profilem podłużnym rurociągu wód nadosadowych (rys. SAN-7) rzędna dna istniejącego rurociągu w miejscu wpięcia powinna wynosić ok. 130,40 m n.p.m. (interpolacja rzędnych dna wlotu i wylotu), czyli ok. 2,60 m ppt. Zgodnie z mapą współrzędne wylotu w układzie odniesienia PL-ETRF2000 są następujące:

X: 5898740.1309

Y: 6601623.6128

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienie (SWZ):

Zamawiający Gmina Bartniczka działając na podstawie art. 286 ust. 1,3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz.1605 ze.zm.),

informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na ww. zadanie. Wobec powyższego ulegają zmianie następujące zapisy:

1. Zamawiający zmienia SWZ poprzez zmianę formularza ofertowego (załącznik nr 1) poprzez dodanie zapisu w pkt 1 o następującej treści:
„w tym:
wykonanie Etapu I zł brutto (nie wyższa niż 50% wartości całego zadania)
wykonanie Etapu II zł brutto”
2. Zamawiający zmienia SWZ poprzez zmianę załącznika nr 4 do Umowy tj. Harmonogram rzeczowo – finansowy, poprzez zmianę treści wiersza 2.1 o treści „Montaż obudowy studni głębinowej z pompą” na zapis „Montaż obudowy studni głębinowej nr 1 wraz z pompą” oraz dodanie wiersza 2.7 i zapisu „Wykonanie studni głębinowej nr 2 wraz z pompą, obudową, orurowaniem i przyłączem”. Dodanie także odnośnika „*” o treści „należy uwzględnić kolejność robót zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do SWZ”
3. Zamawiający zmienia SWZ w zakresie przedmiarów robót tj. przedmiar na Budowę Stacji uzdatniania Wody w Jastrzębiu – technologia i instalacje sanitarne – dotyczy etapu I i II (załączony do SWZ 31.05.2024 r.) oraz przedmiar pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębiu – budowa studni nr 2 (załączony do SWZ 14.06.2024 r.), na przedmiar pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębiu - technologia i instalacje sanitarne – dotyczy etapu I i II (który został uzupełniony o budowę studni nr 2 wraz z pompą, obudową, orurowaniem i przyłączem).

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego “Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii”

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24 czerwca 2024 r. do godz. 10:00.
Tym samym zmieniając termin otwarcia ofert na dzień 24 czerwca 2024 r. na godz.
10:15.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

a) wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub innych dokumentach jest mowa o terminie składania i otwarcia ofert, należy przyjąć datę 24 czerwca 2024 r.

b) w rozdziale XVII pkt 1 SWZ oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) pkt 6 ulega zmianie termin związania ofertą: z dnia 20.07.2024 r. na dzień 24.07.2024 r.


Wójt
Piotr Ruciński