



# URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

## Wydział Zamówień Publicznych

Bydgoszcz, dnia 26.04.2024r.

WZP.271.21.2024.B

*Oznaczenie i numer postępowania:*

*„Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i V na lewym brzegu” (WZP.271.21.2024.B)*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.*), udziela się odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

*Pytanie*

*Czy Zamawiający dopuszcza impregnację ciśnieniową pali drewnianych przewidzianych na palisadę umacniającą brzeg zamiast malowania ich preparatem Drewnochron? W naszej opinii zastosowanie impregnacji ciśnieniowej wpłynie korzystnie na trwałość palisady.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza impregnację ciśnieniową pali drewnianych, pod warunkiem iż środki impregnujące będą posiadały atest higieniczny.**

Członek Komisji Przetargowej

Arkadiusz Lewandowski