

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

Gazownia w Cieszynie
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 02 29,
Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl

ML DESING
ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0157.763.084.22

Cieszyn, 20.04.2022

Dot.: uzgodnienie projektu rozbudowy ulicy Sosnowej oraz budowy nowego odcinka drogi gminnej do kładki rowerowej nad rzeką Olzą w Pogwizdowie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

W miejscu projektowanej rozbudowy ulicy Sosnowej znajduje się gazociąg \varnothing 25 PE \acute{s} /c wybudowany w 2006 roku, na którym należy zabudować rurę ochronną (1,00 m poza teren utwardzony) oraz zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3 m ponad wierzch gazociągu. Zachować nad gazociągiem przykrycie min. 1,0 m, nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nośnej nawierzchni bezpośrednio na gazociągu.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, gazociąg należy przebudować na koszt Inwestora.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Przed przystąpieniem do prac inwestor winien złożyć w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10, **zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami** podając datę i znak uzgodnienia, oraz każdorazowo w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac powiadamiać telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobliżu sieci gazowej.

Uzgodnienie powyższe jest ważne na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

STARSZY MISTRZ
Sieci i Instalacji Gazowych


Tomasz Koprek

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

Sprawę prowadzi: Specjalista ds. technicznych. Zbigniew Idus

Nr SAP 160104300

Zał.: 1 plan sytuacyjny

Kopia: a/a