

Dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rozeznanie cenowe na aktualizację scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. (psychiatryczny dla osób dorosłych) zajmuje nowo wybudowany obiekt, oddany do użytkowania we wrześniu 2018 r.

Szpital składa się z siedmiu segmentów. Pięć segmentów ma dwa poziomy. Dwa segmenty posiadają trzeci poziom, nie związany bezpośrednio z pacjentami, stanowiący przestrzeń dla personelu lub osób z zewnątrz. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe. Pełną ochronę budynku zapewnia system sygnalizacji pożarowej.

Zasady działania i współpracy urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, określone są w opracowanym „Scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” (aktualizacja kwiecień 2018) – dostępny do wglądu (a.miazga@drewnica.pl, tel. 224197258).

Problem stanowi rozmieszczenie w całym obiekcie ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP). Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego, bez wcześniejszego zadziałania czujki systemu SSP, powoduje alarm II stopnia i przekazanie sygnału do COAP w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Od chwili zasiedlenia obiektu z różnym nasileniem, wzbudzone są fałszywe alarmy pożarowe poprzez uruchamianie ROP-ów przez pacjentów lub osoby odwiedzające (szczególnie w całodobowych oddziałach). Powoduje to nieuzasadnione interwencje PSP.

Nie jesteśmy w stanie uniknąć takich alarmów, dlatego chcemy zmienić scenariusz pożarowy w zakresie wyłączenia funkcji przekazywania sygnału do COAP w KPPSP w Wołominie, w razie uruchomienia pojedynczego, ręcznego ostrzegacza pożarowego.

Osoba do kontaktu:

Alina Miazga

a.miazga@drewnica.pl

224197258