

## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont serwerowni w budynku A  
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,  
przy ul. Wrocławskiej 170

### 1. Dane adresowe.

#### 1.1. Przedmiot – nazwa przedsięwzięcia :

„Remont podłogi w serwerowni - budynku A, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170”.

#### 1.2. Określenie zakresu prac

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje remont serwerowni usytuowanej na parterze budynku A.

#### 1.3. Dane techniczne:

Pomieszczenie serwerowni:

- powierzchnia ~ 35 m<sup>2</sup>
- wysokości ~ 2,83 m

#### 1.4. Remont elementów pomieszczeń:

- Wymiana wykładziny,
- Likwidacja zacieków na ścianie, likwidacja spękań ściany,
- Wymiana kratki wentylacyjnych,
- Malowanie ścian

Pomieszczenie znajduje się we władaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu. Zlokalizowane jest w 4 - kondygnacyjnym budynku. Remont pomieszczenia planowany jest ze względu na zniszczoną posadzkę oraz spania i zamknięcia ściany (zły stan techniczny ). Zrealizowany remont nie wpływa na bilans terenu, ponieważ wszelkie prace zlokalizowane są wewnątrz istniejącego budynku, a same pomieszczenie nie ulega przebudowie.

Remont nie ingeruje w istniejący układ konstrukcyjny.

### 2. Opis obiektu

Budynek A jest obiektem o funkcji biurowej, niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej – słupowo - ryglowy. Ściany są wykonane z cegły i bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany otynkowane oraz malowane. Obiekt wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną i c.o. zasilana z sieci ciepłowniczej.

## 2.1. Zdjęcia pomieszczeń.

