

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762, fax: (17) 77 22 776
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Adresat

Gmina Trzebowniko
36 – 001 Trzebowniko
Trzebowniko 976

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.05.2020 r. Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebowniku wydaje następujące warunki techniczne na przebudowę rurociągu kanalizacyjnego w związku z rozbudową budynku na działce o nr ew. 322 w Terliczce.

1. Przebudowę wykonać rurami PCV 160 jak na załączniku graficznym dołączonym do wniosku.
2. Zastosować studzienki kanalizacyjne PCV z pokrywami włączowymi żeliwnymi.
3. Przykanaliki z budynku nr 212 oraz w/w budynku przebudowywanego wykonać do studzienek z kietą zbiorczą.
4. Ruociąg wykonać z zachowaniem minimalnych normowych odległości od istniejących obiektów i urzędzeń.
5. Kanalizacja grawitacyjna PCV 160 winna mieć spadek nie mniej niż 1‰.
6. Projekt wykonawczy należy uzgodnić w ZGW-Ś Trzebowniko.
7. Inwestor wykona wszystkie prace we własnym zakresie i na własny koszt.

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a