

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 439 70 29

Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 628 19 97
gazownia.gorlice@psgaz.pl

iPRA
Biuro Usług Projektowych
ul. St. Kadyiego 8
38-200 Jasło

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.0053.763.047.001.23

Gorlice, 24.05.2023

Dot.: Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych, skrzyżowania z istniejącymi gazociągami na działkach nr ewid. 1157, 1141/1, 1359, 1150/1, 1150/3, 1064/2, 1061, 1071 w miejscowości Ropica Polska.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie objętym w/w projektem na w/w działkach posadowiona jest istniejąca czynna sieć gazowa średniego ciśnienia oraz projektowana sieć gazowa.
2. Dla gazociągów opisanych w pkt. 3,4,9,11,17 szerokość strefy kontrolowanej odnośnie projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 3 m (po 1,5 m od osi gazociągu).
3. Dla gazociągów opisanych w pkt. 7, 13, 15, 16, 19, 21 oraz projektowanych gazociągów opisanych nr 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 szerokość strefy kontrolowanej odnośnie projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 1 m (po 0,5 m od osi gazociągu).
4. W strefach kontrolowanych gazociągów nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.
5. Projektowana kanalizacja sanitarne krzyżuje się z w/w gazociągami w pkt. 1-21.
6. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z w/w siecią gazową należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640).
7. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, którego o tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
8. Przed przystąpieniem do budowy projektowanej infrastruktury, należy dokonać odkrytki gazociągu w obecności pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji jego przebiegu, głębokości posadowienia, stanu technicznego.

9. Prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu wykonać **ręcznie** pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
10. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami, Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze gazociągu na koszt Inwestora budowy.
11. Skrzyżowania projektowanej **kanalizacji sanitarnej** z gazociągami należy wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami – na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury osłonowe PEHD dn315 SDR 17,6 o długościach opisanych na mapie projektu, zachowując odległość w pionie minimum 0,2 m pomiędzy gazociągiem a zewnętrzną ścianką rury osłonowej na przewodzie kanalizacji sanitarnej. W rurze osłonowej nie może wystąpić łączenie rur kanalizacyjnych PCV jak również rura osłonowa nie może posiadać połączeń w strefie 1,5 m od gazociągu. Końce rury osłonowej należy skutecznie uszczelnić masą uszczelniającą na długości 30 cm. Kanalizacja sanitarna ułożona będzie pod gazociągami.
12. Skrzyżowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi gazociągami podlegają odbiorowi (przed zasypaniem wykopów) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół.
13. Nadzór i odbiór w/w robót przez przedstawicieli Gazowni odbywał się będzie odpłatnie na zlecenie inwestora.
14. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
15. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy pocztą.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Gorlicach

Tadeusz Goleń

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas. Sprawę prowadzi: Tomasz Marcin Szpak, mail: tomasz.szpak2@psgaz.pl, tel. 126281981

Otrzymują:

1. Adresat + PZT 1 egz.

2. a/a + PZT 1 egz.

MSZ/1362