


RZUT II PIĘTRA
Skala 1:100



- K1 - PG2 250H
- K2- PG2 250H-AP
- K3- PG2 250H-AL
- A - oprawa liniowa 2*36W 120cm z kloszem pryzmatycznym
- B1 - oprawa CO1 136 EVG IP65
- B - oprawa CO1 236 EVG IP65
- D1 - oprawa CO1 258 EVG IP65
- D - plafon szczelny 1xTC-D18W IP54
- F - oprawa świetl. 2*36W z kloszem mlecznym zwieszakowa
- L - belka 1/2*36W
- H 60 - oprawa WOS 60 60W
- K - plafon dekoracyjny
- P - plafon
- Osz - oprawa zwieszakowa żarowa tz. szkolna
- Ps - projektor sceniczny
- D1 - OPRAWA 2x13W z czujnikiem ruchu
- E - oprawa D0.004 LugStar n/t 2x26
- S - suszarka do rąk -np. ZEFIR 1,3kW
- AW - oprawa z modulem awaryjnym
- wentylator żazienkowy

UWAGI:
1. Numerację pomieszczeń przyjęto na etapie projektowania, ostateczną / powykonawczą / numerację należy ustalić z użytkownikiem
2. Ochrona przy uszkodzeniu:samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-S

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| Inwestycja: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida | | | |
| Inwestor: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie 12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2 | | | |
| Faza: PROJEKT BUDOWLANY | | | |
| Przedmiot: RZUT II-PIĘTRA - INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA | | | Specjalność: Elektryczna |
| Projektanci: | Imię, Nazwisko: | | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0550/POCE/08 specjalista w zakresie inż. instal. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | | |
| Data: 11.2020 | Skala: 1:100 | Numer rysunku: IE-05 | Rewizja: -- |