RZUT PARTERU
Skala 1:100



- inst. obw.gniazdowe w zaznaczonych pom.b.z zakres robót: a/ ułożenie w bruzdach p/t istn. obwodów zasilajacych z tablicy TPx

- inst.obw. oświetleniowe i gniazdowe w zaznaczonych pomieszczeniach nie objęte opracowaniem / podłączenie istn. obwodów do nowoprojektowanych instalacji w zakresie inwestora w ścisłym porozumieniu z wykonawcą robót /

1.Układ pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz
2.Ochrona przeciwporażeniowa-Samoczynne wyłączenie zasilania
3.Zasilenie projektowanej instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDYpżo3x2,5mm²układanym p/t I kk
4.Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP I UE.
5.Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
6. Ostateczną lokalizację nowoprojektowanych gniazd wtyczkowych i urządzeń korygować na budowie - wg potrzeb inwestora
7. Numerację pomieszczeń przyjęto na etapie projektowania, ostateczną / powykonawczą / numerację należy ustalić z użytkownikiem

TP1/go2 - *obw.istniejący*
TP1/go2 - *obw.projektowany*

Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zależnie od charakteru odbiornika
Gn.wtyczkowe p/t 2P+PE,16A,230V,IP20 ,1-/2-krotne
Gn.wtyczkowe p/t lub n/t 2P+PE,16A,230V,IP44 ,1-/2-krotne
Cztery gniazda elektr. p/t ,16A,230V,IP20 w ramce poczwórnej
Przycisk wyłącznika przeciwpożarowego PWP1-WO1-B-10-2LED7-M

Inwestycja:
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida

Inwestor:
Zespół Szkół Leśnych w .Rucianem- Nidzie 12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot: RZUT PARTERU - PROJ. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Specjalność: Elektryczna

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI upr. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń spec. Instal. i urządzeń elektr i elektroenergetycznych	

Data:	Skala:	Numer rysunku:	Rewizja:
11.2020	1:100	IE-15	-