



1. Układ pracy instalacji: TN-S 230/400V, 50Hz.
2. Ochrona przeciwporażeniowa-Samoczynne wyłączenie zasilania
- 3.Zastąpienie projektowanej instalacji gładką wytyczonych jednofazowych wykonawcą przewodem YD1503x2, 5mm²kładanym p/ł i tk
4. Wewnętrzne linie zasilające prowadzić wg RL p/ł oraz na tk
5. Instalację sterującą oświetleniem DALI wykonać wg zadanych wytycznych
- 6.Głazada elektryczne i łączniki oświetleniowe umieszczone obok siebie montować wg współrolnych ramkach
- 7.Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
- 8.Cadość prac instalacyjno- montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
9. Ostateczną lokalizację gładzą wytyczonych korzystać na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Numerację pomieszczeń gładzą wytyczonych przyległo na duple projektowania, ostateczną / wykonawczą / numerację należy ustalić z użytkownikiem
- 11.Projektowane oprawy oświetleniowe montować zgodnie z zadanymi
- 12.Wszystkie roboty związane z kuciem brzdzi należy wykonywać po sprężeniu dedektorom używanemu przebiega istniejących instalacji nie podlegających przebudowie

trójfazowy szynoprzewód

Łącznik jednobiegunowy, świecznikowy, schodowy p/t lub n/t, 16A, 230V, IP44

Łącznik jednobiegunowy, świecznikowy, schodowy p/t, 16A, 230V, IP20

Łącznik schodowy, krzyżowy p/t, 16A, 230V, IP20

łącznik trzybiegunowy p/t, 16A, 230V, IP20

Łącznik ze ściemniaczem p/t

kaseta sterownicza DALI

Inwestycja:		<p>PORABWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY Z SAŁĄ GIMNASTYCZNĄ przy ul. Polnej 2, w m. Rudcane-Nida</p>	
Inwestor:		<p>Zespół Szkół Leśnych w Rudcanem Nidzie 12-220 Rudcane Nida ,ul. Polna 2</p>	
Faza:		<p>PROJEKT BUDOWLANY</p>	
Przeznaczenie:		<p>RZUTY PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENOWA</p>	
Projektant:		<p>Imię, Nazwisko:</p>	
<p>Projektant:</p>		<p>Podpis</p>	
<p>mgr inż. PIOTR CIOŁOMOWSKI ul. Wesoła 10, 12-220 Rudcane Nida tel. 71 72 22 22 22 e-mail: piotr.ciolomowski@wp.pl Izobucja: 12-220 Rudcane Nida, ul. Wesoła 10</p>		<p>Elektryczna</p>	
Data:	Skala:	Numer rysunku:	
11.2020	1:100	IE-12	
Rysunek:		-	