

Jarosław, 29.04.2019r.


L.dz. R4/2834/RM/CK/2019

**Powiatowy Zarząd Dróg**  
**ul. Jana Pawła II 17**  
**37-500 Jarosław**

W odniesieniu do Państwa pisma uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie w m. Kostków dotyczącego zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego krzyżującego projektowany wyjazd z działki nr 1105 w m. Kostków, RE Jarosław informuje, że wyjazd krzyżuje linia kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup>. Zaleca się zmianę lokalizację wyjazdu z działki w kierunku północnym w celu uniknięcia skrzyżowania z www linia kablową. W przypadku, gdyby nie było to możliwe należy w miejscu skrzyżowania kabla z projektowanym wyjazdem z posesji na istniejący kabel nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu PS średnicy min.75 mm koloru niebieskiego.

Prace należy wykonać własnym kosztem pod nadzorem pracownika RE Jarosław, zlecając je uprawnionemu wykonawcy a po zakończeniu przedłożyć do odbioru. Koszty przełożenia w całości pokryje wnioskodawca.

z poważaniem



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
**Dyrektor**  
Dariusz Jędruszcak

**Otrzymują:**

- 1 – adresat
2. – Geomiar sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 35  
37-500 Jarosław
- 2 - a/a

*Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów*