



Nr postępowania: ORG.271.14.2022

Tłuchowo, dnia 25.11.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (str. 10,11) przedstawiono budowę nowej instalacji technologicznej uzdatniania wody składającej się z filtrów o średnicy 1600mm. W pozostałej części dokumentacji technicznej branży sanitarnej dla zestawów filtracyjnych przyjęto średnicę 2000 mm, Prosimy o wskazanie prawidłowych parametrów.

Odpowiedź:

Prawidłowe parametry to średnica 2000mm.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.