

Deszczówka

Dla zaprojektowanego obiektu wykonana zostanie podziemna instalacji deszczowa wraz z przyłączem PVC 200. Instalacja zostanie włączona do kanalizacji deszczowej (Własność Gminy) to wyznaczone studzienki o rzędnych 133,34/132,66. Włączenie dokonać do kinety studni kanalizacyjnej. Woda odprowadzana będzie z dachu oraz z części terenu utwardzonego (w zależności od profilu utwardzenia, do obliczeń założono powierzchnię miejsc parkingowych oraz połowę placu utwardzonego, chodniki odwodnione w teren zielony). Aby odprowadzić wodę deszczową oraz wody roztopowe z utwardzenia zaprojektowano odwodnieni linowe betonowe w rusztem żeliwnym D400 do zabudowy zewnętrznej. Odwodnieni wyposażone ma być w studzienkę zbiorczą.