


**Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września**

Września, dnia 06.12.2023 r.



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na „Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Tralki nie są opisane na rysunkach. Jaką mają mieć grubość? Ich szerokość (8cm) oraz wysokość są znane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że za rysunku A.2.4. przekrój B, znajduje się opis, że drewniane profile balustrady są o wym. 80x80 mm. Ten sam rysunek przedstawia widok z boku, na którym pokazana jest szer. traku (8 cm).

Z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym