



Remont budynku Urzędu Gminy w Chmielnie dofinansowany z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków

Chmielno, 11.07.2024 r.

RZP-II.271.18.2024

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na remont budynku Urzędu Gminy w Chmielnie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp:

Pismo z dnia 08.07.2024 r.

Pyt. 1 Czy należy uwzględnić w wycenie nowe balustrady na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, czy balustrady wykonać z nierdzewki czy z ocynkowane malowane proszkowo ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie uwzględnia w wycenie nowej balustrady na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, należy wykorzystać istniejącą balustradę ze stali nierdzewnej podobnie jak materiał pochylni i schodów.

Pyt. 2 Jakie wiązanie cegły zastosować na elewacji ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować wiązanie wozówkowe.

Pyt. 3 Czy na cokole należy zastosować kamień cięty polny gr. 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować kamień cięty w plastry grubości 1-3 cm, w celu uzyskania wyglądu cokołu na sąsiadujących budynkach.

Pyt. 4 Czy docieplenie wełną mineralną gr. 20 cm należy wykonać na stropie poddasza i pomiędzy krokwiami dachu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować nad główną częścią budynku docieplenie w krokwiach (dach wyższy) z rezygnacją z docieplenia stropu drewnianego. Nad częścią dobudowaną (dach niższy) docieplenie bezpośrednio na stropie żelbetowym, bez dodatkowej izolacji pomiędzy krokwiami.

Pyt. 5 Czy na poddaszu należy wykonać podest do chodzenia z płyty OSB ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na rezygnację z izolacji na stropie drewnianym brak jest potrzeby wykonania podestu z płyty OSB.

Pyt. 6 Czy na elewacji można wykonać imitację z deski ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie imitacji deski elewacyjnej wykonanej z trwałego tworzywa sztucznego. Imitacja deski elewacyjnej to materiał służący do wykańczania fasad budynków, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Warstwa wierzchnia dekoracyjnych desek pokryta jest natomiast odpowiednio zaimpregnowaną masą szpachlową wybarwioną na wybrany kolor z palety RAL, która doskonale odwzorowuje desenie naturalnego drewna sosnowego lub dębowego. Przez to imitacje desek elewacyjnych są odporne na działanie czynników atmosferycznych i nie tracą na estetyce nawet po dłuższym czasie.

Pismo z dnia 10.07.2024 r.

Pyt. 7 Czy należy podmurowanie ściany szczytowej części dobudowanej do rzędnej + 8,20m oraz docieplenie jej styropianem gr. 22 cm zgodnie z opisem w projekcie ?

Odpowiedź: : Zamawiający informuje, że ściany szczytowe należy pomurować do deskowania i docieplić styropianem w celu licowania elewacji.

Pyt. 8 Czy należy uwzględnić w ofercie wymianę drzwi wejściowych do budynku na nowe, jeśli tak to z jakiego materiału wycenić drzwi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, że należy uwzględnić drzwi przeszklone z ramą aluminiową w kolorze ciemny brąz (dobranego do koloru deski elewacyjnej).