

Strona prowadzonego postępowania

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1
ZMIANA SWZ NR 1**

Dotyczy: postępowania EZP/276/2024 pn. „Sukcesywna dostawa elementów systemu rur preizolowanych”.

1. Zgodnie z **pkt. 10.10 SWZ** Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawców do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”), wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Z uwagi na duży zakres przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przełożenie terminu składania ofert na **16.08.2024r.**

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu.

Pytanie nr 2

W wymaganiach technicznych dla materiałów i elementów (Załącznik A do OPZ) w punkcie 3f występuje zapis: "długość nieizolowanych końcówek rur stalowych rur i elementów preizolowanych powinny wynosić od 200 do 230mm". Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie końców preizolowanych rur i kształtek nieizolowanych na długości 150mm (+/-10mm) dla średnic do DN-200 włącznie.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy nasuwki końcowe wycenić należy z denkiem stalowym czy bez?

Odpowiedź nr 3:

Nasuwki końcowe należy wycenić **bez denka stalowego.**

Pytanie nr 4

Czy poduszki kompensacyjne wycenić należy sieciowane radiacyjnie?

Odpowiedź nr 4:

Poduszki kompensacyjnych **nie należy wyceniać** jako sieciowanych radiacyjnie.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.

Pytanie nr 5

Proszę o wyszczególnienie elementów które należy przyjąć do wyceny "zestawu wcinki na gorąco".

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający informuje, że na podstawie **pkt 10.13. SWZ**, dokonał zmiany treści SWZ w następujący sposób:

- w Załączniku A „WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW”, stanowiącym załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ), **pkt 3 lit. f:**

jest:

„f) długość niez izolowanych końcówek rur stalowych rur i elementów preizolowanych powinny wynosić od 200 do 230 mm,

Rury preizolowane powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej rury płaszczowej (nie dalej niż 150 mm od jej końca):

- skrótowe oznaczenie jakości stali;
- znak producenta;
- numer rury.

Rury preizolowane muszą spełniać warunki normy:

PN-EN 253+A2:2015-12 – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, z uwzględnieniem zapisu pkt. 1.3 niniejszych Wymagań.”

powinno być:

„f) długość niez izolowanych końcówek rur stalowych rur i elementów preizolowanych powinna wynosić **od 150 do 230 mm (+/-10mm)**,

Rury preizolowane powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej rury płaszczowej (nie dalej niż 150 mm od jej końca):

- skrótowe oznaczenie jakości stali;
- znak producenta;
- numer rury.

Rury preizolowane muszą spełniać warunki normy:

PN-EN 253+A2:2015-12 – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, z uwzględnieniem zapisu pkt. 1.3 niniejszych Wymagań.”

- w Załączniku A „WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW”, stanowiącym załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ), pkt 3.6:

jest:

„3.6 Zestawy do wcinki

Zespół izolacji wcinki powinien zawierać: elementy płaszcza PEHD w postaci taśmy, opasek lub gotowych elementów potrzebne do zaizolowania rury głównej i odgałęzienia realizowanego poprzez wcinkę na zimno lub gorąco, płynne składniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzające – 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie – 2 szt., elementy odpowiedniej instalacji alarmowej potrzebne do połączenia przewodów.

Zawory do wcinki na gorąco z pełnym przelotem powinny być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem do wykonywania wciniek na gorąco. W związku z powyższym parametry zaworów do wcinki na gorąco winny być zgodne z poniższą tabelą:

Średnica zaworu	Typ gwintu	Min. średnica przelotu kuli	Maks. długość zaworu
DN 15	G 7/8"	15	130
DN 20	G1 1/8"	20	143
DN 25	G1 1/2"	25	150
DN 32	G1 3/4"	32	188
DN 40	G2 1/4"	39	230
DN 50	G2 1/4"	49	271
DN 65	M80X3	63	265
DN 80	M95X2	78	284
DN 100	M120X3	98	367

powinno być:

„3.6 Zawory do wcinki

Zawory do wcinki na gorąco z pełnym przelotem powinny być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem do wykonywania wciniek na gorąco. W związku z powyższym parametry zaworów do wcinki na gorąco winny być zgodne z poniższą tabelą:

Średnica zaworu	Typ gwintu	Min. średnica przelotu kuli	Maks. długość zaworu
DN 15	G 7/8"	15	130
DN 20	G1 1/8"	20	143
DN 25	G1 1/2"	25	150
DN 32	G1 3/4"	32	188
DN 40	G2 1/4"	39	230
DN 50	G2 1/4"	49	271
DN 65	M80X3	63	265
DN 80	M95X2	78	284
DN 100	M120X3	98	367



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.



– w SWZ w rozdziale 14 pkt. 14.1. i 14.2.:

jest:

„14.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/944712> w terminie do dnia 09.08.2024 r. do godz. 11:00.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2024 r. od godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”

powinno być:

„14.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/944712> w terminie do dnia **19.08.2024 r. do godz. 11:00.**

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.08.2024 r. od godz. 11:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SWZ.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.