



RO.271.2.2022

Zblewo, 08.03.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00052905/01 z dnia 2022-02-10)

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Dotyczy podłogi sportowej w sali gimnastycznej:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemu podłogi sportowej na konstrukcji legarowanej z wykładziną PCV o minimalnej grubości 7,5mm z warstwą użytkową minimum 2mm, co zapewni wysoką jakość oraz trwałość zastosowanego materiału?
2. W celu wyeliminowania zastosowania przez wykonawców produktów o niskiej jakości, czy Zamawiający będzie wymagał aby zastosowana wykładzina posiadała certyfikację potwierdzającą zgodność z obowiązującą normą EN 14904 oraz certyfikaty przynajmniej 3 podstawowych federacji sportowych takich jak FIVB (siatkówka), IHF/EHF (piłka ręczna) oraz FIBA (koszykówka)? Certyfikaty nie są konieczne do prowadzenia rozgrywek międzynarodowych ale zapewniają wysoką jakość a przede wszystkim trwałość produktu.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemu podłogi sportowej na konstrukcji legarowanej z wykładziną PCV o minimalnej grubości 7,5mm z warstwą użytkową minimum 2mm.

Ad. 2. Zamawiający będzie wymagał aby zastosowana wykładzina posiadała certyfikację potwierdzającą zgodność z obowiązującą normą EN 14904 oraz certyfikaty przynajmniej 3 podstawowych federacji sportowych takich jak FIVB (siatkówka), IHF/EHF (piłka ręczna) oraz FIBA (koszykówka).

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

**Otrzymują:**

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT