

Radwanice, dnia 14 lutego 2024 r.

InII.271.5.2024

WYJAŚNIENIA nr 2
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radwanice – zadanie 2 (SUO 2.2)”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) zamawiający Gmina Radwanice przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Zamawiający określił wymaganą konstrukcję oprawy: „konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie, powłoka min. 20 mikron,” Czy Zamawiający dopuści oprawy w korpusie wykonanym w technologii odlewu wysokociśnieniowego jako rozwiązanie równoważne? Zwracamy uwagę, że oprawy wykonane metodą odlewu wysokociśnieniowego charakteryzują się wysoką odpornością na wnikanie wody IP66 i odpornością na udary mechaniczne IK10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Oprawy mają być zgodne z parametrami opisu technicznego, rysunkami poglądowymi, obliczeniami fotometrycznymi, a także w kompletnej dostawie od producenta słupów i wysięgników, stanowiących jeden spójny element.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/pn/radwanice>