



ZP.271.23.2022

Rząśnik, dn. 05.12.2022 r.

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rząśnik” – w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nr ZP.271.23.2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

Gmina Rząśnik udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy z dnia 04.12.2022 r. dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rząśnik”.

Pytanie nr 1

Dotyczy postępowania na: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku obejmujący wymięg dachu i remont elewacji – Część Nr 1”

W projekcie zapisano: „W części dachu gdzie wykorzystuje się przestrzeń strychu wykonać zabudowę g-k połaci”. W przedmiarze robót w poz. 26 dotyczącej wykonania zabudowy gk. wpisano ilość 0 m². Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabudowy poddasza płytami gk? Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o podanie ilości m² zabudowy.

Odpowiedź nr 1

W przedmiarze w pozycji nr 26 powinno być 1 536,35 m².

Z poważaniem