



Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.
ZP.RB.MG.5.2024 L.dz.: DLiZ.261.3.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Przystosowanie budynku Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 2 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, numer referencyjny ZP.RB.MG.5.2024.

Zamawiający – Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, kod pocztowy: 00-661 Warszawa, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców w dniu 21.05.2024 r. wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy można zastąpić ścianki żelbetowe gr. 15 cm ściankami murowanymi z bloczków betonowych grubości 15 cm kotwionymi do ścian istniejących? Takie rozwiązanie pozwala na wylanie wieńców na odcinkach wycinanych fragmentów stropów Acermana (jak w projekcie) a następnie po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu na w/w wieńcach postawić ścianki z bloczków betonowych. Producent windy akceptuje takie ścianki do mocowania prowadnic dźwigu i przeciwwagi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ścianki z bloczków betonowych, w układzie jak zaproponowano w pytaniu.

Pytanie 2:

W miejscu projektowanego podnośnika zewnętrznego znajduje się studzienka prawdopodobnie wodociągowa z zaworem. Do studzienki nie ma dostępu bez odpowiedniego klucza. W projekcie i przedmiarze nie jest ona zinwentaryzowana. Czy Inwestor przewiduje przeróbkę w/w instalacji?

Odpowiedź:

Tak, należy przewidzieć przeniesienie studzienki. Studzienka jest związana z kanalizacją deszczową.

Pytanie 3:

Czy podnośnik zewnętrzny ma być malowany proszkowo, czy w wersji ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż podnośnik w wersji ze stali nierdzewnej.

ul. Noakowskiego
18/20,
00-668 Warszawa
tel.: 22 234 6230
e-mail: kanclerz.pw
@pw.edu.pl
www.pw.edu.pl



Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Pytanie 4:

Czy w podnośniku zewnętrznym można zrezygnować z bocznej ścianki żelbetowej, bo oferowany przez nas podnośnik tego nie wymaga?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, można zrezygnować ze ścianki bocznej pod warunkiem zapewnienia innego rodzaju stałej osłony przed dostępem pod platformę podnośnika.

dr Jolanta Ewartowska