KLIMATYZATOR
jedn. zewnętrzna
Qch=9,05kW
Qg=10,1kW

INST.
FREONOWA

KLAPA
P.POŻ.

KLAPA
P.POŻ.

KLAPA
P.POŻ.

KLAPA
P.POŻ.

d315

d315

A

B

C

D

POMIESZCZENIE
nr 221
(LABORATORUM)

ANEMOSTAT
SUFITOWY
KWADRATOWY
425x425
z skrzynką
rozprężną

KLIMATYZATOR
jedn.
wewnętrzna
Qch=9,05kW
Qg=10,1kW

WENTYLATOR
DACHOWY
PRZECIWYB.
DAExC 250
(istniejący)

DYGESTORIUM

d250

d250

d250

WENTYLATOR
DACHOWY
DAs 200 P2
(istniejący)

POMIESZCZENIE
nr 221A
(LABORATORIUM)

d200

RAMIE
ODCIĄGOWE
ME 75
(istniejące)

ODCIĄG
MIEJSCOWY
(istniejący)

E

9

A

INST.
SKROPLIN

CZERPNIA
POWIETRZA

B

10

C

CZERPNIA
POWIETRZA

11

WENTYLATOR
DACHOWY
KWASOODPORNY
DAk 200 P2
(istniejący)

WENTYLATOR
DACHOWY
KWASOODPORNY
DAk 200 P2
(istniejący)

KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPNY
nad sufitem podwieszanym
(istniejący)

KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPNY
nad sufitem podwieszanym
(istniejący)

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI i FOTONIKI
ul. WÓLCZYŃSKA 133 WARSZAWA
BUDYNEK nr 8 POMIESZCZENIA 221, 221A i 235

RZUT - INSTALACJA WENTYLACJI i INSTALACJA KLIMATYZACJI

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ADAM IWANIEC
nr uprawnień:	MAZ/0454/PWOS/07
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PRZEMYSŁAW DORNOWSKI
nr uprawnień:	MAZ/0217/PWOS/08
Podziałka: 1:50	NR RYSUNKU 2
SYMBOL: VC-0837	
DATA: MARZEC 2022	

VENACLIMA Sp. z o.o.
ul. WÓLCZYNSKA 133 lok. 345; 01-919 WARSZAWA
tel: +48 22 498 17 97
email: venaclima@venaclima.com.pl