

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 3985000, faks 32 2717801

Gazownia w Rudzie Śląskiej

ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Śląska
tel. 32 2443605, faks 32 2443608
gazownia.rudaslaska@psgaz.pl

BUWAMAT

ul. Wandy 10/3
41-800 Zabrze

Wasz znak: BPP/U-301/2228/LK/19
Nasz znak: PSGZA.0164.430.2928.160066946.19

Ruda Śląska, 02.10.2019

Dot.: Przebudow akanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego w Zabrzu

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.09.2019 Gazownia w Rudzie Śląskiej informuje, że w zakresie opracowania na planie sytuacyjnym naniesiono orientacyjnie przebieg sieci gazowej niskiego ciśnienia. Planowana trasa przyłącza sieci kanalizacyjnej krzyżuje się z siecią gazową niskiego ciśnienia. Przy pracach projektowych należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodne z **Dz.U. poz.640 z dnia 04 czerwiec 2013 r.**
- pionowe zgodne z **PN-91/M-34501**

Gazownia w Rudzie Śląskiej akceptuje w/w inwestycje pod następującymi warunkami:

- miejsca kolizji projektowanej inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**

- przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, zlecić nadzór nad robotami oraz dokonać przekazania placu budowy. Nadzór jest odpłatny i inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności powołując się na znak uzgodnienia.

- posadowienie sieci gazowej należy określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.

- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis o odbiorze miejsc kolizji.

- wszelkie prace w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rudzie Śląskiej.

- w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzenia prac wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi.

- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągu, oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić do naszego zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej.

Ponadto informujemy, że na załączonym planie sytuacyjnym nie eksploatujemy sieci gazowej wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrzu. Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat licząc od daty niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy [ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów](#). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](#) w zakładce o nas”.

Cennik Usług Pozataryfowych


PSG sp. z o. o Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Poz.5.3.1.1 – 1 x 87,00 PLN + VAT

Poz.5.3.1.2 – 2 x 30,00 PLN + VAT

Z poważaniem

Kopia Gazownia Ruda Śl.

KIEROWNIK
Gazownia w Rudzie Śląskiej

Mariusz Wojnarowicz

