

RG.271.10.2024

Gorlice, 02.07.2024 r.

**Zamawiający:**  
**GMINA GORLICE**  
ul. 11 listopada 2  
38-300 Gorlice

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy zamówienia publicznego pn: **Rozbudowa sieciowej pompowni ścieków w Kobylance**

Zamawiający informuje, że zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W ofercie należy uwzględnić dodatkowo odnowienie powłok malarskich wraz z usunięciem korozji i odprysków farby poniższych elementów:

- 1) bramy wjazdowej do pomieszczenia agregatu (brama o wymiarach 3,0 m x 3,1 m malowana z obydwóch stron)
- 2) drzwi technicznych o wymiarach 0,9 m x 2,1 m malowane z obydwóch stron.

Wójt  
/-/ Jan Przybylski

.....