

Mogilno, 2019.05.30

MU/WJ/PEO19P108388

MAKADAM
Maciej Stachowicz
ul. S. Rożanowicza 21
86-300 Grudziądz

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13 maja 2019r., dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. 'Przebudowa ulicy Bocznej w Żninie', przesyłamy dostarczony plan sytuacyjny z naniesieniem urządzeń infrastruktury energetycznej podziemnej – kabli niskiego napięcia, oraz napowietrznej – linii średniego napięcia, stanowiących własność Enea Operator Sp. z o.o. Przebudowę nawierzchni ulicy, budowę wjazdów do posesji, budowę chodnika a także odcinka sieci kanalizacji deszczowej należy prowadzić z uwzględnieniem występowania urządzeń infrastruktury energetycznej podziemnej tak, aby przyjęte rozwiązania w zakresie skrzyżowań i zbliżeń do tych urządzeń spełniały wymagania określone w PN oraz aktualnym standardzie w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia” (publikacja dostępna na stronie internetowej Enea Operator Sp. z o.o.). Należy również zachować wymagane odległości przewodów linii napowietrznej SN od powierzchni budowanej drogi zgodnie z PN. Usługa naniesienia naszych urządzeń jest odpłatna. Faktura zostanie wystawiona i przesłana Państwu w drodze odrębnej korespondencji.

k/o

a/a – MU

Z poważaniem:

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji Mogilno
Sp. z o.o.

Jacek Korczak
Kierownik Działu Maja, Siatki Sieciowego

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl