



1.12 WIATROLAP  
 nawiew 1x30=30 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 1x30=30 m<sup>3</sup>/h

1.11 KOMUNIKACJA  
 nawiew 1x180=180 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 2x90=180 m<sup>3</sup>/h

1.09 KOMUNIKACJA  
 nawiew 1x180=180 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 2x90=180 m<sup>3</sup>/h

1.10 WIATROLAP  
 nawiew 1x30=30 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 1x30=30 m<sup>3</sup>/h

1.48 SALA PRZEDSZKOLNA  
 nawiew 3x280=780 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 2x280+1x170+1x90=780 m<sup>3</sup>/h

1.49 WC  
 nawiew 1x170=170 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 1x170=170 m<sup>3</sup>/h

1.50 SALA PRZEDSZKOLNA  
 nawiew 3x280=780 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 1x210+2x200+1x170=780 m<sup>3</sup>/h

1.51 WC  
 nawiew 1x170=170 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 1x170=170 m<sup>3</sup>/h

1.52 SALA PRZEDSZKOLNA  
 nawiew 3x280=780 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 1x210+2x200+1x170=780 m<sup>3</sup>/h

1.53 WC  
 nawiew 1x170=170 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 1x170=170 m<sup>3</sup>/h

1.54 SALA PRZEDSZKOLNA  
 nawiew 3x280=780 m<sup>3</sup>/h  
 wwiew 2x280+1x170+1x90=780 m<sup>3</sup>/h

PRZEMIANOWY POKOJ DO POBYTU MAX 25 DZIECI

PRZEMIANOWY POKOJ DO POBYTU MAX 25 DZIECI

PRZEMIANOWY POKOJ DO POBYTU MAX 25 DZIECI

PRZEMIANOWY POKOJ DO POBYTU MAX 25 DZIECI

PRZEMIANOWY POKOJ DO POBYTU MAX 25 DZIECI

PROJEKTOWY mgr inż. Robert Biernacki nr uprawnień WPROZ274309016	PROJEKTOWY mgr inż. Andrzej Biegały nr uprawnień WPROZ274309016	PROJEKTOWY mgr inż. Anna Biegała nr uprawnień WPROZ274309016
PRACOWNIA ARCHITECTURALNA I INŻYNIERSKA "KRESEKAW" sp. z o.o. ul. Słowackiego 157/16 01-934 Warszawa tel. (22) 622 81 11, 622 81 12, 622 81 13 www.kreskaw.com.pl		
Tytuł: PRZEMIANOWY POKOJ DO POBYTU MAX 25 DZIECI		
Kod: 2022-10-08		
Wersja: 1.00		
Data wydruku: 2022-10-08		
Dokumentacja: Rzut parteru cz. 5b		
Skala: 1:100		

S-06