

ZP.2710.5.2023

Budowa drogi gminnej w miejscowości Horyszów

Wszyscy Wykonawcy

Pytanie 1

Prosimy o podanie właściwej grubości warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej, w opisie technicznym i na przekrojach konstrukcyjnych podano grubość 4 cm, natomiast w przedmiarze robót (poz. 38 d.5, 40 d.5 i 41 d.5) łącznie jest 7 cm.

Odpowiedź: Grubość warstwy ścieralnej ma wynosić 4 cm. W załączenie poprawiony przedmiar robót.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur HDPE do wykonania przepustów pod zjazdami – poz. 47 d. 6 Przedmiaru robót.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur HDPE do wykonania przepustów pod zjazdami – poz 47 d. 6 Przedmiaru robót.