

Piaski, dnia 31.03.2023r.

IZP.271.02.2023

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowościach Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 1710 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Prosimy o wyjaśnienie: Dostawa i montaż stalowej bariery wraz z fundamentami i robotami ziemnymi. Średnica rury 48,3 mm, stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 9003, pasy: folia odblaskowa pierwszej generacji - kolor czerwony. KPL 31,000 część I, KPL 5,00 część II. Co znaczy KPL, jaka wysokość, jaka długość? Prosimy o więcej szczegółów oraz rysunek poglądowy

Odpowiedź: Rysunek bariery występuje w dokumentacji dotyczącej boiska w Bodzewie – projekt techniczny branży budowlanej, rys. nr 11 - bieżnia. Jeden komplet – 1,5 m. Jest to typowa bariera chodnikowa o wys. 1,1 m nad terenem.

Wójt Gminy Piaski

/ - / Wiesław Głapka

Otrzymują:

-adresat

-a/a