



Oznaczenia

	Taśma FeZn 25x4mm układana pod posadzką
	Taśma FeZn 25x4mm układana na ścianie
	Taśma FeZn 30x4mm układana w wykopie
	Trwałe połączenia elektryczne
	Główna szyna połączeń wyrównawczych
	Łącznik hermetyczny IP42
	Oprawa hermetyczna LED, 30W 230V, IP65
	Oprawa hermetyczna LED, 20W 230V, IP65
	Oprawa oświetl. awaryjnego – wg odrębnego opracowania
	Gniazdo jednofazowe 230Vac z bolcem IP44, podwójne, wykonanie nt, 1,1m n/podłogą
	Główny wyłącznik prądu kotłowni
R-K	Rozdzielnica główna kotłowni
RK-1	Automatyka kotłowni
TL	Istniejąca tablica licznikowa

SAMODZYSZYNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
TN-S

INVENT

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński

ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W STRZEGOMIU**

adres inwestycji:

ul. Mickiewicza 2a, 58-150 Strzegom, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom,
obręb ewid. 0001 Krzyżowa Góra, dz. nr 1020/4

inwestor:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branża:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant IE / nr uprawnień:

mgr inż. Marek Uss
128/DOŚ/08

podpis:

sprawdzający IE / nr uprawnień:

podpis:

rysunek:

RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

data:

19.05.2023r.

skala:

1:100

nr rysunku:

IE-01