

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

ODPIS

PROTOKÓŁ GN-III.6630.560.2020
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Chęciny obr.Chęciny - numery działek zgodnie z zakresem projektu.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowej
Charakterystyka : uzgodnienie kanału technologicznego

Wnioskodawca: PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWNICTWA DROGOWEGO
CIEPLIŃSKI ZBIGNIEW

Adres :
25-421 KIELCE
MORCINKA GUSTAWA 25C

Na zlecenie GN-III.6630.560.2020 z dnia: 2020-08-13 znak: GN-III.6630.560.2020
Data Narady : 2020-09-09

Lp.	Instytucja	Podpis przedstawiciela
1.	PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny	Uzgodniono drogą elektroniczną z uwagą
2.	PSG Sp. z o.o. oddz. gazowniczy Kielce	Uzgodniono drogą elektroniczną z uwagą
3.	Urząd Miasta / Gminy Sieci komunalne	Uzgodniono drogą elektroniczną z uwagą
4.	Urząd Miasta / Gminy Drogownictwo	_____

Uwagi i zlecenia:

Ad.1 - Prace w pobliżu linii kablowej SN 15kV prowadzić w porozumieniu z RE Kielce. Na czas robót ziemnych na skrzyżowaniu i w bezpośredniej bliskości kabla wystąpić z wnioskiem o wyłączenie napięcia. Konieczność wyłączeń zgłosić (na odpowiednim wniosku z 14) dniowym wyprzedzeniem. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o przekroju 160mm (kolor czerwony). Prace ziemne w pobliżu kabla wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonane osłony należy zgłosić do odbioru przed zasypyaniem.

Ad.2 - Przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z istniejącą Siecią gazową zastosować normatywne odległości i zabezpieczenia (rury osłonowe). Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem i w uzgodnieniu z Gazownią w Kielcach odstąpione gazociągi zgłaszać do odbioru na piśmie

Ad.3 - uzgodnić branżowo w ZGK Chęciny

Podpis osoby upoważnionej przez organ:

Data:

Z up. Starosty

Łukasz Borek
Inspektor

2020 -09- 09