

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO O CENĘ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń sali wiejskiej w Bruszczewie”.

Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 05.07.2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie zakresu branży elektrycznej

Opis mówi nam o „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicą, osprzętem oraz oprawami. Zamontować należy wyłącznik p. poż. przy drzwiach głównych do budynku”.

Przedmiar robót

Zawiera 1 oprawę LED w pozycji 66 - proszę o podanie poprawnej ilości oraz mocy opraw, które należy wycenić?

W pozycji nr 75 i 76 są te same roboty i ilości czy tak ma być czy może chodzi o dwa rodzaje opraw ewakuacyjne i awaryjne?

Opis branża sanitarna

„W związku z wykonaniem podwieszono sufitu należy przewidzieć obniżenie istniejącej instalacji wentylacji wewnętrznej”.

Brak tego zakresu prac w przedmiarze a także na rysunkach.

Z załączonych zdjęć w opisie wynika, że obiekt jest wyposażony w meble, krzesła stoły itp. Czy Wykonawca ma skalkulować wyniesienie wyposażenia i zabezpieczenie w wskazanym miejscu przez Zamawiającego czy Zamawiający sam usunie wyposażenie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poprawna ilość opraw, którą należy przyjąć do wyceny wynosi 16 szt. o mocy 43-48 W.

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót wystąpiła omyłka w poz. 75 i 76 – w tym przypadku chodzi o dwa rodzaje opraw, tj. ewakuacyjne i awaryjne.

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy przewidzieć obniżenie instalacji wentylacyjnej w związku z wykonaniem podwieszanego sufitu.

Zamawiający informuje, że samodzielnie usunie istniejące wyposażenie.

W pozostałym zakresie Zapytanie ofertowe o cenę pozostaje niezmienione.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Z up. Burmistrza Śmigła
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga