

Znak sprawy: IZP.271.14.2023.AM

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 DO SWZ

Dotyczy: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Sierockiem 90B”

Pytanie z dnia 16.05.2023 roku:

Pytanie 1.

Proszę o dokładniejszy opis drzwi EIS 30, EIS 60 w pozycjach 1.1.22, 1.2.19, 1.5.7, 1.6.21, czy drzwi mają być zewnętrzne czy wewnętrzne, jaki panel drzwi pełny czy szyba i czy mają być wyposażone w siłownik.

Odpowiedź na pytanie 1. Projektowane drzwi wewnętrzne EIS30 i EIS60 w ww pozycjach mają być wykonane jako aluminiowe, częściowo przeszklone, do wysokości 90 cm panel pełny. kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa. Drzwi mają być wyposażone w samozamykacze oraz elektrotrzymacze zgodnie z dokumentacją projektową.

Z poważaniem,

WÓJT

mgr Andrzej Jacek Nowak